

質問書に対する回答

資料名及びページ数	質問内容	回答
大山田コミュニティプラザ仕様書	大山田コミュニティプラザのエレベーター保守に関して、点検回数を教えてください。	毎月1回（年12回）です。
スター21仕様書	桑名市スター21のエレベーター保守に関して、点検回数を教えてください。	毎月1回（年12回）です。
多度すこやかセンター仕様書	多度すこやかセンターの三菱製エレベーター保守に関して、点検回数および契約内容を教えてください。また、東芝製エレベーター保守に関して、点検回数を教えてください。	点検回数は、いずれも毎月1回（年12回）です。三菱製エレベーターの契約内容は、フルメンテナンス契約です。
長島デイサービスセンター仕様書	長島デイサービスセンターのエレベーター保守に関して、点検回数を教えてください。	毎月1回（年12回）です。
	製造者以外の機種をグループ会社へ再下請依頼することは可能ですか。	可能です。
全般	全てのエレベーターの契約内容を教えてください。	多度すこやかセンターの東芝製と大山田コミュニティプラザのエレベーターはPOG契約、その他は全てフルメンテナンス契約となります。