

質問書に対する回答

| 資料名及びページ数 | 質問内容 | 回答 |
|----------------|--|---|
| 別記 P.2、P.3、P.4 | カメラ機器の数は記載されていますが場所の記載がないため、設置場所をご指示願います。また、レコーダー設置位置も未記載のため、ご指示願います。 | カメラ機器の設置場所は別添 1 の赤丸箇所への設置を計画していますが、詳細は落札者と協議のうえ決定します。 レコーダーの設置位置は、各エリアの共用事務室となります。 |
| 別記 P.1、P.3 | オートドア制御システムとありますが、制御盤（停止入力）は自動ドア側にあると考えてよろしいでしょうか。 | 自動ドア側にはありません。 |
| 別記 P.1 | かよいのエリア正面出入口は図面上の児童支援保育園入口でよろしいでしょうか。また、警備の最終退出口もこちらでよろしいでしょうか、ご回答願います。 | お見込みのとおりです。 |
| 別記 P.4 | すまいのエリア養護の窓へのセンサーは、警備会社側への信号送信は必要ですか。非常押釦及び火災信号以外はオフラインという解釈でよろしいでしょうか。 | 前段は信号送信不要です。 後段はお見込みのとおりオフラインです。 |
| 別記 すまいのエリア | 別記 すまいのエリア 項目(11) 警報機器で受信する信号は、ローカル警備（警備会社へは信号が来ないシステム）でいいですか。警備会社へ通報し対応する機械警備でしょうか。 | ローカル警備です。 |