

質問書に対する回答

資料名及びページ数	質問内容	回答
光精工コミュニティプラザ仕様書 業務要領 3 受水槽清掃	受水槽の清掃要領をお知らせください。	委託期間中に 1 回、清掃及び点検と建築物における衛生的環境の確保に関する法律に基づく水質検査を実施し、試験検査成績書ならびに受水槽清掃報告書を提出してください。
光精工コミュニティプラザ仕様書 1 清掃業務(2)業務内容及び時間等	日常清掃業務終了時間に関して、(おおむね 14 時)では、見積計算ができない為、14 時までとさせて頂きましたが、見積の考え方をお知らせください。	日常清掃業務は、原則午前 8 時から午後 2 時までとし、施設運営に支障をきたさないよう実施してください。
陽だまりの丘複合施設ぽかぽか仕様書 1 清掃業務(2)業務内容及び時間等②	日常清掃業務終了時間に関して、終了時間が決まっていない為、見積できませんので、見積の考え方をお知らせください。	日常清掃業務は、原則午前 7 時 30 分から正午までとし、施設運営に支障をきたさないよう実施してください。
陽だまりの丘複合施設ぽかぽか仕様書 業務要領	受水槽の清掃要領をお知らせください。また、業務要領に受水槽清掃の明記がされていません。確認をお願いします。	委託期間中に 1 回、清掃及び点検と建築物における衛生的環境の確保に関する法律に基づく水質検査を実施し、試験検査成績書ならびに受水槽清掃報告書を提出してください。