



《 設定条件 》

- ・養護老人ホーム(1F) . . . 30床
- ・養護老人ホーム(2F) . . . 20床

朝・昼・晩 (1日/3回)

厨房動線計画	図示記号凡例等
<ul style="list-style-type: none"> <li>Aセクション 食材搬入・検収室</li> <li>Bセクション 下調理</li> <li>Cセクション 主調理</li> <li>Dセクション 盛付・配膳</li> <li>Eセクション 下膳・洗浄</li> <li>Fセクション サービス</li> <li>Gセクション 衛生管理</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>フード (建築工事)</li> <li>天井換気扇 (建築工事)</li> <li>手洗器 (衛生工事)</li> <li>側溝 (建築工事)</li> </ul> <p>※寸法・位置・形状など 詳細については要打ち合わせ</p>

機器番号 (印)は、現場寸法合わせとする。  
 機器番号 (印)は、見種除外品機器・既設品機器を示す。

注意1)給水・給湯・排水・ガス・電気の一次側・二次側接続工事及び、フード・ダクト工事等は一切含まれておりません。  
 注意2)厨房室内の壁、柱、天井、床は不燃構造とする。

訂正	作成日	図面番号	物件名称
			福祉ヴィレッジ整備事業【B1F】
営業	設計	作図	検図
図面名称			縮尺
厨房機器平面配置図			A3: 1/60

041 No.	品名	形式	台数	寸法(mm)			配管口径(A)				冷却水(クーリングタワー)			都市ガス		電気(60Hz,kW)			フイード	備考		
				W	D	H	給水	給湯	排水		IN A	OUT A	必要流量 L/min	口径 A	kW	单相100V	单相200V	三相200V				
									機器側	設備側												
A- < 保存 >																						
1	シェルフ	N-TES-19-4612C-5	2	1209	460	1930															棚段数: 5段、自在棚	
2	欠番																					
3	欠番																					
4	欠番																					
5	欠番																					
6	欠番																					
7	欠番																					
8	キャビネットテーブル		1	900	600	800																
★9	検食用冷凍庫	HF-63XT-KS	1	625	650	1890			φ27	50							0.364				【既存品】	
10	シェルフ	N-TES-19-6176C-5	1	755	610	1930															棚段数: 5段、自在棚	
11	シェルフ	N-TES-19-6112C-5	1	1209	610	1930															棚段数: 5段、自在棚	
12	シェルフ	N-TES-19-6115C-5	2	1515	610	1930															棚段数: 5段、自在棚	
13	シェルフ	N-TES-19-6118C-5	1	1818	610	1930															棚段数: 5段、自在棚	
B- < 下調理 >																						
1	二槽シンク		1	1200	600	800	15×2	15×2	40×2	50×2											SUS304仕様、WOX取付板付、バックガード背面化粧	
2	ワークテーブル		1	1200	600	800															バックガード背面化粧	
3	フードプロセッサ	RM-4200F	1	215	260	432											0.650				容器容量: 3.0L	
4	包丁まな板殺菌庫	HSB-5SB3-L-H	1	540	550	1900			25	50											包丁30本・まな板5枚	
5	バススルー冷蔵庫	HR-150CA-4G4G	1	1500	850	1920			φ30	50							0.744				定格内容積: 1431L	
6	バスボックス		1	(1500)	750	1920															(現場寸法合わせ) 引違扉仕様、上部: ガラス扉、下部: SUS扉	
7	すきま板		1	( )	20	( )															(現場寸法合わせ)	
★8	移動テーブル		1	750	600	800																
★9	冷蔵庫	HR-63Z	2	625	800	1890			φ30	50							0.272				【既存品】	
10	冷凍冷蔵庫	HRF-120AF3	1	1200	800	1910			φ30	50											0.639	定格内容積: 984L(冷蔵室492L、冷凍室492L)
C- < 主調理 >																						
1	一槽シンク		1	1200	750	800	15	15	40	50												
2	ブリクサー	BLIXER-3D	1	225	305	450											0.750				容器容量: 3.7L	
3	フードプロセッサ	RM-4200F	1	215	260	432											0.650				容器容量: 3.0L	
4	ワークテーブル		1	1500	600	800															左下部: 三方枠(前枠なし)	
5	キューブアイスメーカー	IM-35M-2	1	500	450	800	15		20	50							0.210				自然落下時貯氷量: 約10.5Kg、フラスコ・フラスコホルダー・スコープホルダー装備	
6	テーブル形冷蔵庫	RT-150SNG	1	1500	600	800			φ30	50							0.329				定格内容積: 333L	
7	オーバースェルフ		1	1500	400	500															棚段数: 1段 バイブ脚付	
8	キャビネットテーブル		1	1200	750	800																
9	包丁・まな板・器具消毒保管庫	HSB-5SB3-HK	1	540	550	1900			25	50											2.100	収納能力: 包丁16本・まな板5枚・棚2段
10	冷凍冷蔵庫	HRF-120A3	1	1200	800	1910			φ30	50											0.594	定格内容積: 986L(冷蔵室757L、冷凍室229L)
11	プラスチックラック&ショックフリーザー	HBC-6TB3	1	1200	750	800			φ37	50											1.060	ホテルパン1/1×6段タイプ
★12	ガススチームコンベクションオープン	CSV-G6	1	900	780	980	15		40	注1) 50			15	29.1	0.300						G	【既存品】
13	浄水器	NFX-OS	1	104	104	415	スチコンへ取付															
14	炊飯台車付ワークテーブル		1	1300	750	800																下部炊飯スライド台(2個)付
15	涼厨卓上型ガス炊飯器	RR-S300CF	2	490	435	442							φ13	5.52								炊飯能力: 3.3升炊(1.8~6.0L)
16	欠番																					
17	欠番																					
18	シェルフ	N-TES-19-6176C-5	1	755	610	1930																棚段数: 5段、自在棚
19	ガスフライヤー	FL-18A-GA(12A13A)	1	450	598	800							15	10.0	0.022						G	油量: 18L
20	ワークテーブル		1	600	600	800																
21	ガステーブル	TSGT-1232	1	1200	600	800							20	50.0								G
22	一槽シンク		1	600	600	800	15	15	40	50												
23	スープレンジ	TGL-0610F	1	600	600	450	耐熱配管 15	耐熱配管 15						25	17.4							G
合計																						

フード記号凡例			
V	グリッドフィルターが不要なフード	H.S.	天井換気扇
G	グリッドフィルターが必要なフード	HP	HPフード対応機器

\*上記の各設備項目は各機器1台あたりの値を示します。  
\*排水欄(注1)は、耐熱性・耐薬性配管とする。

\*カランは、設備工事とする。  
★印は、見積除外品機器・既設品機器を示す。

訂正	作成日	図面番号		物件名称	
				福祉ヴィレッジ整備事業【B1F】	
	営業	設計	作図	検図	図面名称
					厨房機器明細表1
					縮尺

041 No.	品名	形式	台数	寸法(mm)			配管口径(A)				冷却水(クーリングタワー)			都市ガス		電気(60Hz,kW)			フード	備考
				W	D	H	給水	給湯	排水		IN A	OUT A	必要流量 L/min	口径 A	kW	单相100V	单相200V	三相200V		
									機器側	設備側										
D- < 盛付・配膳 >																				
1	ワークテーブル		1	1500	600	800														
2	テーブル形冷蔵庫	RT-150SNG	1	1500	600	800			φ30	50							0.329			定格内容積：333L
3	キャビネットテーブル		2	1500	600	800														
4	両面キャビネットテーブル		2	1050	750	800														(現場寸法合わせ、1台)
5	温冷配膳車	MSC-24RPF3-F	1	1395	760	1390														フラットトレイ仕様、片側ブレーキ、リバーシブル 24膳タイプ(4列6段)
6	温冷配膳車	MSC-32RPF3-F	1	1395	760	1640														フラットトレイ仕様、片側ブレーキ、リバーシブル、32膳タイプ(4列8段)
7	ツールバランスー	ERP-6E	2																	温冷配膳車用
8	移動テーブル		2	600	450	800														キャスター：SUS製ウレタン自在車輪 φ100mm(対角ストッパー付)
E- < 下膳・洗浄 >																				
1	下膳カート	MCR033YG	1	1380	530	1281														28膳
2	下膳カート	MCR037YG	1	1380	530	1565														36膳
3	ソイルドテーブル		1	1800	700	850	15×3	15×2	40×3	50×3										ダストカゴ付
4	食器洗浄機	JWE-680B	1	640	655	1432		フ-外接続	φ38.5	注1) 50										ラック処理数：68ラック/時、上下トリプルアームノズル
5	ガスブースター	WB-25H-2	1	287	531	760		15	25	注1) 50		15	29.1	洗浄機接続						V
6	クリーンテーブル		1	(1200)	700	850														(現場寸法合わせ) 下部ラック3段収納
7	食器消毒保管庫	HSB-10SPB3-S	2	900	550	1900			25	50										カゴ収納数：10カゴ、奥行1列、ハッセル式、庫内4面送風方式、庫内温度ダブルセンサー制御
8	すきま板		1	( )	20	( )														(現場寸法合わせ)
9	移動テーブル		1	600	450	800														キャスター：SUS製ウレタン自在車輪 φ100mm(対角ストッパー付)
G- < 衛生管理 >																				
1	電解水生成装置WOX	WOX-40WA	1	285	145	335	15		φ6×2	シンク槽へ							0.170			H.S.
★ 手洗器																				
★	一般給湯用湯沸器	32号相当 屋外壁掛けタイプ	1				15	(15)	40	40										【衛生工事】
★	食器洗浄機用湯沸器(出湯40℃)	16号相当 屋外壁掛けタイプ	1				15													【ガス工事】
★ 食器洗浄機用湯沸器(出湯40℃)																				
★ 食器洗浄機用湯沸器(出湯40℃)																				
合計														146.64	5.062		25.163	※ 合計に給湯器は含んでおりません		

フード記号凡例			
V	グラスフィルターが不要なフード	H.S.	天井換気扇
G	グラスフィルターが必要なフード	HP	HPフード対応機器

※上記の各設備項目は各機器1台あたりの値を示します。  
 ※排水欄 注1)は、耐熱性・耐薬性配管とする。

※カランは、設備工事とする。  
 ★印は、見積除外品機器・既設品機器を示す。

訂正	作成日	図面番号		物件名称	
				福祉ヴィレッジ整備事業【B1F】	
	営業	設計	作図	検図	図面名称
					厨房機器明細表2
					縮尺