

記号	名称	仕様	電気容量			台数	設置場所	備考
			φ	V	W			
GW-1	ガス給湯器	型式：潜熱回収 屋外壁掛形 給湯能力：16号(給湯専用) ガス消費量：30.1kW (TG)	1	100	41	9	屋外	U.S.、U.B用
		付属品：配管カバー、リモコンコード20m、リモコンスイッチ、排気カバー、壁掛架台、その他付属品一式共	ヒーター作動時	130				屋外足洗い場用
								機器型番確定による変更
GW-2	ガス給湯器	型式：潜熱回収 屋外壁掛形 (追い焚き機能付) 給湯能力：24号	1	100	120	15	屋外	母子支援居室、風呂
		ガス消費量：54.0kW (TG)	ヒーター作動時	290				機器型番確定による変更
		付属品：配管カバー、リモコンコード20m、リモコンスイッチ、排気カバー						
		壁掛架台、循環アダプター、追い焚き配管、その他付属品一式共						
GW-3	ガス給湯器	型式：潜熱回収 屋外壁掛形 給湯能力：16号(給湯専用) ガス消費量：30.1kW (TG)	1	100	41	2	屋外	厨房洗浄機用
		付属品：配管カバー、リモコンコード20m、リモコンスイッチ、排気カバー、壁掛架台、その他付属品一式共	ヒーター作動時	130				厨房機器メーカー機器表による
GW-4	ガス給湯器	型式：潜熱回収 屋外壁掛形 給湯能力：32号(給湯専用) ガス消費量：58.7kW (TG)	1	100	88	1	屋外	機械浴室用
		付属品：配管カバー、リモコンコード20m、リモコンスイッチ、排気カバー、壁掛架台	ヒーター作動時	256				機器型番確定による変更
		その他付属品一式共						
GW-5	ガス給湯器	型式：潜熱回収 屋外壁掛形 給湯能力：50号(給湯専用) ガス消費量：91.9kW (TG)	1	100	106	1	屋外	プール用
		付属品：配管カバー、リモコンコード20m、リモコンスイッチ、排気カバー、壁掛架台	ヒーター作動時	440				機器型番確定による変更
		その他付属品一式共						
GW-5	ガス給湯器	型式：潜熱回収 屋外壁掛形 給湯能力：32号(給湯専用) ガス消費量：58.7kW (TG)	1	100	88	1	屋外	すまい厨房用
		付属品：配管カバー、リモコンコード20m、リモコンスイッチ、排気カバー、壁掛架台	ヒーター作動時	256				厨房機器メーカー機器表による
		その他付属品一式共						
GW-5	ガス給湯器	型式：潜熱回収 屋外壁掛形 給湯能力：24号(給湯専用) ガス消費量：44.2kW (TG)	1	100	55	1	屋外	かよい厨房用
		付属品：配管カバー、リモコンコード20m、リモコンスイッチ、排気カバー、壁掛架台	ヒーター作動時	224				厨房機器メーカー機器表による
		その他付属品一式共						
GW-6	ガス給湯器 (前後2台設置タイプ)	型式：屋外壁掛形 給湯能力：100号(給湯専用) ガス消費量：183.7kW (TG)	1	100	402	1	屋外	浴室用
		付属品：システムコントローラ、リモコン・防水型増設リモコン・リモコンコードM・S各50m	ヒーター作動時	1090				機器型番確定による変更
		架台、配管マルチ、即出湯ポンプユニット、その他付属品一式共						

訂正事項	年月日	担当	<b>大和リース株式会社</b> 三重支店 一級建築士事務所 一級建築士事務所 三重県知事登録第1-805号			代表となる設計者 大和リース株式会社 三重支店 一級建築士 大臣登録第335745号 田中 孝幸			構造設計一級建築士			設備設計一級建築士 設備設計一級建築士 第5355号 小坂井 勇治			工事名称 (仮称) 多世代共生型施設新築工事			受領印  年 月 日								
	・														照査						担当			衛生設備 機器表・凡例・樹リスト		
	・														田中						小坂井			縮尺 A1:1/1 A3:1/1		
	・																							法適合確認結果等 法適合確認結果等		
	・																							法適合確認結果等 設備関係規定に適合する事を確認した。 設備関係規定に適合する事を確認した。		
・									作成年月日 2021・6・30 依頼番号 - 図面番号 P-%f2																	
・									確認した範囲等：構造図一式、構造計算書一式 確認した範囲等：設備図一式																	