■空冷式パッケージ型空調機機器表2　今回仕様

| 記号 | 系統名 | 型式 | 定格能力 冷房能力 kW | 定格能力 暖房能力 kW | 室内機 送風量 m3/H | 室内機 機外静圧 Pa | 室内機 送風機出力 kW | 室内機 圧縮機 kW | 室内機 電源 相 | 室内機 電源 電圧 | 室内機 フィルター | 室内機 加湿量 L/h | 室外機 送風機出力 kW | 室外機 圧縮機 kW | 室外機 電源 相 | 室外機 電源 電圧 | 手元開閉器容量 A | 最大電流値 A | 消費電力 冷房 (kW) | 消費電力 暖房 (kW) | 非常電源 | 台数 | 設置場所 | 備考（パナソニック） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAC－KK2 | 1F　厨房系統 | ビル用マルチ室外機　冷暖切替型　22HP | 61.5 | 69.0 | | | | | | | | | 0.75+0.75 | 3.1+4.3+2.9+3.8 | 3 | 200 | 100 | 72 | 19.3 | 19.3 | | 1 | 2F屋上　設備スペース | PA-P615UXP4A |
| MAC－KK2　－1 | | ビル用マルチ室内機　厨房用エアコン | 14.0 | 16.0 | 1920 | － | 0.15 | － | 1 | 200 | メーカー標準 | | | | | | | | 0.315 | 0.27 | | 4 | 1F　厨房、洗浄室 | |
| MAC－KK2　－2 | | ビル用マルチ室内機　壁掛型 | 2.8 | 3.2 | 570 | － | 0.03 | － | 1 | 200 | メーカー標準 | － | | | | | | | 0.025 | 0.025 | | 1 | 1F　更衣3 | |
| MAC－KK2　－3 | | ビル用マルチ室内機　壁掛型 | 2.8 | 3.2 | 570 | － | 0.03 | － | 1 | 200 | メーカー標準 | － | | | | | | | 0.025 | 0.025 | | 1 | 1F　調理前室 | |
| MAC－KK2　－4 | | ビル用マルチ室内機　天井カセット形（2方向） | 5.6 | 6.3 | 660 | － | 0.03 | － | 1 | 200 | メーカー標準 | － | | | | | | | 0.098 | 0.072 | | 2 | 1F　パントリー | |
| PAC－KK　－1 | 1F　ゴミ保管庫系統 | 天井カセット形（1方向）冷暖切替型　1.5HP | 4.5 | 5.0 | 780 | － | 0.03 | － | － | － | メーカー標準 | － | 0.06 | 1.2 | 3 | 200 | 15 | 9.5 | 1.24 | 2.00 | | 1 | 1F　ゴミ | PA-P50D6GNB |
| ◆児童支援保育 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MAC－KH1 | 1F　遊戯室系統 | ビル用マルチ室外機　冷暖切替型　8HP | 22.4 | 25.0 | | | | | | | | | 0.75 | 4.5 | 3 | 200 | 30 | 24 | 6.61 | 6.63 | | 1 | 2F屋上　設備スペース | CU-P224UXP4A |
| MAC－KH1　－1 | | ビル用マルチ室内機　天井カセット形（4方向） | 5.6 | 6.3 | 990 | － | 0.06 | － | 1 | 200 | メーカー標準 | － | | | | | | | 0.025 | 0.025 | | 5 | 1F　遊戯室 | |
| MAC－KH2 | 1F　保育室系統 | ビル用マルチ室外機　冷暖切替型　22HP | 61.5 | 69.0 | | | | | | | | | 0.75+0.75 | 3.1+4.3+2.9+3.8 | 3 | 200 | 100 | 70 | 19.3 | 19.3 | | 1 | 2F屋上　設備スペース | PA-P615UXP4A |
| MAC－KH2　－1 | | ビル用マルチ室内機　天井カセット形（4方向） | 11.2 | 12.5 | 2160 | － | 0.09 | － | 1 | 200 | メーカー標準 | － | | | | | | | 0.095 | 0.085 | | 4 | 1F　保育室1・2・3，乳児/ほふく室 | |
| MAC－KH2　－2 | | ビル用マルチ室内機　壁掛型 | 2.8 | 3.2 | 570 | － | 0.03 | － | 1 | 200 | メーカー標準 | － | | | | | | | 0.025 | 0.025 | | 3 | 1F　沐浴、調乳、洗濯 | |
| MAC－KH2　－3 | | ビル用マルチ室内機　天井カセット形（2方向） | 4.5 | 5.0 | 660 | － | 0.03 | － | 1 | 200 | メーカー標準 | － | | | | | | | 0.098 | 0.072 | | 4 | 1F　ホール・廊下 | |
| MAC－KH2　－4 | | ビル用マルチ室内機　天井カセット形（2方向） | 7.1 | 8.0 | 1020 | － | 0.05 | － | 1 | 200 | メーカー標準 | － | | | | | | | 0.135 | 0.102 | | 1 | 1F　保育室4 | |
| ◆生活介護 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MAC－KS1 | 1F　訓練室・静養室系統 | ビル用マルチ室外機　冷暖切替型　18HP | 50.0 | 56.0 | | | | | | | | | 0.75+0.75 | 2.9+3.8+4.5 | 3 | 200 | 100 | 55 | 15.4 | 15.1 | | 1 | 2F屋上　設備スペース | PA-P500UXP4A |
| MAC－KS1　－1 | | ビル用マルチ室内機　天井カセット形（2方向） | 2.2 | 2.5 | 480 | － | 0.03 | － | 1 | 200 | メーカー標準 | － | | | | | | | 0.08 | 0.054 | | 1 | 1F　栄養指導室 | |
| MAC－KS1　－2 | | ビル用マルチ室内機　天井カセット形（2方向） | 3.6 | 4.2 | 540 | － | 0.03 | － | 1 | 200 | メーカー標準 | － | | | | | | | 0.086 | 0.059 | | 1 | 1F　脱衣室 | |
| MAC－KS1　－3 | | ビル用マルチ室内機　天井カセット形（4方向） | 7.1 | 8.0 | 1260 | － | 0.06 | － | 1 | 200 | メーカー標準 | － | | | | | | | 0.035 | 0.035 | | 6 | 1F　訓練室・静養室 | |
| MAC－KS1　－4 | | ビル用マルチ室内機　壁掛型 | 2.8 | 3.2 | 570 | － | 0.03 | － | 1 | 200 | メーカー標準 | － | | | | | | | 0.025 | 0.025 | | 1 | 1F　汚物洗濯 | |
| MAC－KS1　－5 | | ビル用マルチ室内機　厨房用エアコン | 8.0 | 9.0 | 1260 | － | 0.08 | － | 1 | 200 | メーカー標準 | | | | | | | | 0.199 | 0.167 | | 1 | 1F　機械浴 | |
| ◆児童支援 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MAC－KJ1 | 2F　ST室・多目的室系統 | ビル用マルチ室外機　冷暖切替型　16HP | 45.0 | 50.0 | | | | | | | | | 0.75+0.75 | 4.5+4.5 | 3 | 200 | 60 | 48 | 13.4 | 13.3 | | 1 | 2F屋上　設備スペース | PA-P450UXP4A |
| MAC－KJ1　－1 | | ビル用マルチ室内機　天井カセット形（2方向） | 2.2 | 2.5 | 480 | － | 0.03 | － | 1 | 200 | メーカー標準 | － | | | | | | | 0.08 | 0.054 | | 8 | 2F　ST室1～5、発達相談室①、相談室 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 保護者待合室 | |
| MAC－KJ1　－2 | | ビル用マルチ室内機　天井カセット形（2方向） | 2.8 | 3.2 | 540 | － | 0.03 | － | 1 | 200 | メーカー標準 | － | | | | | | | 0.086 | 0.059 | | 3 | 2F　発達相談室②、託児室、動作訓練室 | |
| MAC－KJ1　－3 | | ビル用マルチ室内機　天井カセット形（2方向） | 5.6 | 6.3 | 660 | － | 0.03 | － | 1 | 200 | メーカー標準 | － | | | | | | | 0.098 | 0.072 | | 5 | 2F　ロビー・廊下 | |
| MAC－KJ2 | 2F　多目的ホール系統 | ビル用マルチ室外機　冷暖切替型　12HP | 33.5 | 37.5 | | | | | | | | | 0.75 | 3.1+4.3 | 3 | 200 | 75 | 41 | 10.3 | 11.2 | | 1 | 2F屋上　設備スペース | CU-P335UXP4A |
| MAC－KJ2　－1 | | ビル用マルチ室内機　天井カセット形（2方向） | 2.8 | 3.2 | 540 | － | 0.03 | － | 1 | 200 | メーカー標準 | － | | | | | | | 0.086 | 0.059 | | 4 | 2F　遊戯室①、音楽療法室、PT室、OT室1 | |
| MAC－KJ2　－2 | | ビル用マルチ室内機　天井カセット形（2方向） | 3.6 | 4.2 | 540 | － | 0.03 | － | 1 | 200 | メーカー標準 | － | | | | | | | 0.086 | 0.059 | | 5 | 2F　保育室①、②、③、遊戯室②、OT室2 | |
| MAC－KJ2　－3 | | ビル用マルチ室内機　天井カセット形（2方向） | 4.5 | 5.0 | 660 | － | 0.03 | － | 1 | 200 | メーカー標準 | － | | | | | | | 0.098 | 0.072 | | 1 | 2F　遊戯室③ | |
| MAC－KJ2　－4 | | ビル用マルチ室内機　天井カセット形（4方向） | 5.6 | 6.3 | 990 | － | 0.06 | － | 1 | 200 | メーカー標準 | － | | | | | | | 0.025 | 0.025 | | 1 | 2F　共用会議室 | |
| ※ | 集中管理コントローラ | システムコントローラ（CZ-10EST4A） | 伝送線用給電ユニット：設置用制御盤は設備工事 | | | | | | 1 | 100 | | | | | | | | | 0.02 | | | 2 | 1F　すまいのエリア 共用事務室 | |
| | | | 機能：運転/停止、運転モード切替、室温設定、手元捜査への禁止/許可、スケジュール運転等 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1F　すまいのエリア 共用事務室 | |

特記事項

（１）　機器類の能力・容量は、JIS条件時の能力表示とする。
（２）　機器類の能力・容量は、表示された数値以上とし、電動機動力は参考とする。
（３）　室内機用予備フィルターは必要とする。
（４）　高調波対策　　※　換算係数Ｋｉ値　1.8以下
（５）　室外機は、外部制御アダプタ付きとする。
（６）　大容量室外機（複数分割）には、電源分岐ユニット付，連結配管ユニットを付属品付とする。
（７）　設計用水平震度は記載とし、地域係数=1，鉛直方向は設計用水平震度×1/2とする。
（８）　ビル用マルチエアコンには、冷媒分岐ジョイント付きとする。
（９）　室外機はスプリング防振架台装置（OS式減震防振装置相当品）付属とする。（MAC-B1・B2、PAｃ-B1、ルームエアコンは除く）
（１０）　室外機の防護ネット　（※　要　・　不要）
（１１）　室外機は夜間低騒音モードで運転設定を組込む。
（１０）　室外機は高ＣＯＰ仕様（ＣＯＰ4.0以上）とし、アクティブフィルターを付属とする。
（１１）　屋外仕様（※標準仕様，・　耐塩仕様，・　重耐塩仕様）
（１２）　コンクリート基礎は建築工事、機器設置用の鉄骨架台は本工事とし、溶融亜鉛めっき仕上げとする。
（１３）　2015年度省エネ基準及びグリーン購入法調達基準適合(50.4ｋW以下)とする。
（１４）　2015年度省エネ基準及びグリーン購入法調達基準適合(50.4ｋW以下)とする。
（１５）　冷媒種類　ビル用マルチ：R410A　ルームエアコン・個別パッケージはR32とする。
（１６）　天井カセット形は、自動昇降パネル、、リモコンスイッチ(昇降パネル仕様)、ドレンアップメカ、防振吊金物付きとする。
（１７）　厨房用天吊露出形室内機にはリモコンスイッチ、ドレンアップメカ、防振吊金物、ノズル、分岐管、保護ケーシングを付属とする。
（１８）　壁掛型室内機にはリモコンスイッチ、ドレンアップメカ、分岐管を付属とする。(ルームエアコンは除く)
（１９）　壁掛型ルームエアコンは、ワイヤレスリモコン、ドレンアップメカ、遠隔制御アダプター付きとする。
（２０）　PACは遠方制御アダプター付とする。
（２１）　室内機と室外機との渡り制御配線配管工事は計装工事の範囲とする。但し、室内外機への電源供給・アース設備は電気工事とする。
（２２）　全ての機器の運転管理を集中管理コントローラに取り込むこと。(すまいのエリア、かよいのエリアの2系統に分けることとする。)

※自家発エリアによる系統変更
※室内・外機容量比変更
※DKルームエアコン取り止めによる変更
※メーカー確定による型番変更
※メーカー製品ラインナップによる変更

| 訂正事項 | 年月日 | 担当 |
|---|---|---|
| | ・・ | |
| | ・・ | |
| | ・・ | |
| | ・・ | |
| | ・・ | |

大和リース株式会社
三重支店　一級建築士事務所
一級建築士事務所　三重県知事登録第1-805号

照査：田中　担当：小坂井

代表となる設計者
大和リース株式会社　三重支店
一級建築士　大臣登録第335745号
田中　孝幸

構造設計一級建築士

法適合確認結果等
構造関係規定に適合する事を確認した。
確認した範囲等：構造図一式、構造計算書一式

設備設計一級建築士
設備設計一級建築士　第5355号
小坂井　勇治

法適合確認結果等
設備関係規定に適合する事を確認した。
確認した範囲等：設備図一式

工事名称：（仮称）多世代共生型施設新築工事
図面名称：空調機器表2
縮尺：A1:N.S　A3:N.S
作成年月日：2021・6・30
依頼番号：-
図面番号：%f4

受領印
年　月　日

■空冷式パッケージ型空調機機器表1　今回仕様

| 記号 | 系統名 | 型式 | 定格能力 冷房能力 kW | 定格能力 暖房能力 kW | 室内機 送風量 m3/H | 室内機 機外静圧 Pa | 室内機 送風機出力 kW | 室内機 圧縮機 kW | 室内機 電源 相 | 室内機 電源 電圧 | 室内機 フィルター | 室内機 加湿量 L/h | 室外機 送風機出力 kW | 室外機 圧縮機 kW | 室外機 電源 相 | 室外機 電源 電圧 | 手元開閉器容量 A | 最大電流値 A | 消費電力 冷房 (kW) | 消費電力 暖房 (kW) | 非常電源 | 台数 | 設置場所 | 備考（パナソニック） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 【すまいのエリア】 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ◆共用部 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MAC－B1 | B1F　休憩事務室系統 | ビル用マルチ室外機　冷暖切替型　6HP | 16.0 | 18.0 | | | | | | | | | 0.12 | 3.84 | 3 | 200 | 30 | 20.4 | 5.05 | 5.22 | | 1 | 屋外 | CU-P160UL4 |
| MAC－B1　－1 | | ビル用マルチ室内機　壁掛型 | 2.8 | 3.2 | 570 | － | 0.03 | － | 1 | 200 | メーカー標準 | － | | | | | | | 0.025 | 0.025 | | 3 | B1F　休憩兼事務室、更衣M・更衣W | |
| MAC－B1　－2 | | ビル用マルチ室内機　天井カセット形（2方向） | 2.8 | 3.2 | 540 | － | 0.03 | － | 1 | 200 | メーカー標準 | － | | | | | | | 0.086 | 0.059 | | 1 | B1F　前室検収 | |
| MAC－B1　－3 | | ビル用マルチ室内機　天井カセット形（4方向） | 8.0 | 9.0 | 1350 | － | 0.06 | － | 1 | 200 | メーカー標準 | － | | | | | | | 0.04 | 0.04 | | 1 | B1F　パントリー | |
| MAC－B2 | B1F　厨房系統 | ビル用マルチ室外機　冷暖切替型　20HP | 56.0 | 63.0 | | | | | | | | | 0.75+0.75 | 2.9+3.8+2.9+3.8 | 3 | 200 | 100 | 66 | 18.1 | 17.3 | | 1 | 屋外 | PA-P560UXP4A |
| MAC－B2　－1 | | ビル用マルチ室内機　厨房用エアコン | 14.0 | 16.0 | 1920 | － | 0.15 | － | 1 | 200 | メーカー標準 | | | | | | | | 0.315 | 0.27 | | 4 | B1F　厨房、洗浄室 | |
| MAC－B2　－2 | | ビル用マルチ室内機　厨房用エアコン | 8.0 | 9.0 | 1260 | － | 0.08 | － | 1 | 200 | メーカー標準 | | | | | | | | 0.199 | 0.167 | | 1 | B1F　下処理室 | |
| PAC－B1　－1 | B1F　霊安室等系統 | 天井カセット形（2方向）冷暖切替型　1.6HP | 4.5 | 5.0 | 840 | － | 0.038 | － | － | － | メーカー標準 | － | 0.06 | 1.2 | 3 | 200 | 15 | 3.4 | 1.03 | 1.64 | | 3 | B1F　ゴミ保管庫,霊安室、EVホール | PA-P50L6GNB |
| ◆養護老人ホーム | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MAC－S1 | | ビル用マルチ室外機　冷暖切替型　16HP | 45.0 | 50.0 | | | | | | | | | 0.75+0.75 | 4.5+4.5 | 3 | 200 | 60 | 48 | 13.40 | 12.90 | | 1 | 2F屋上　設備スペース | PA-P450UXP4A |
| MAC－SY1　－1 | | ビル用マルチ室内機　天井カセット形（4方向） | 8.0 | 9.0 | 1350 | － | 0.06 | － | 1 | 200 | メーカー標準 | － | | | | | | | 0.04 | 0.04 | | 3 | 1F　食堂・集会 | |
| MAC－SY1　－2 | | ビル用マルチ室内機　天井カセット形（4方向） | 4.5 | 5.0 | 930 | － | 0.06 | － | 1 | 200 | メーカー標準 | － | | | | | | | 0.02 | 0.02 | | 1 | 1F　パントリー | |
| MAC－SK1　－1 | | ビル用マルチ室内機　天井カセット形（2方向） | 2.2 | 2.5 | 480 | － | 0.03 | － | 1 | 200 | メーカー標準 | － | | | | | | | 0.08 | 0.054 | | 1 | 1F　医務室 | |
| MAC－SK1　－3 | | ビル用マルチ室内機　天井カセット形（4方向） | 7.1 | 8.0 | 1260 | － | 0.06 | － | 1 | 200 | メーカー標準 | － | | | | | | | 0.035 | 0.035 | | 2 | 1F　共同事務室 | |
| MAC－SK1　－4 | | ビル用マルチ室内機　壁掛型 | 2.8 | 3.2 | 570 | － | 0.03 | － | 1 | 200 | メーカー標準 | － | | | | | | | 0.025 | 0.025 | | 1 | 1F　静養室1 | |
| MAC－SK1　－5 | | ビル用マルチ室内機　高天井カセット形(1方向) | 2.8 | 3.2 | 720 | － | 0.03 | － | 1 | 200 | メーカー標準 | － | | | | | | | 0.048 | 0.037 | | 1 | 1F　静養室2 | |
| MAC－S2 | | ビル用マルチ室外機　冷暖切替型　6HP | 16.0 | 18.0 | | | | | | | | | 0.12 | 3.84 | 3 | 200 | 30 | 20.4 | 5.05 | 5.22 | | 1 | 2F屋上　設備スペース | CU-P160UL4 |
| MAC－SK1　－1 | | ビル用マルチ室内機　天井カセット形（2方向） | 2.2 | 2.5 | 480 | － | 0.03 | － | 1 | 200 | メーカー標準 | － | | | | | | | 0.08 | 0.054 | | 2 | 1F　応接室、面談室 | |
| MAC－SK1　－2 | | ビル用マルチ室内機　天井カセット形（2方向） | 2.8 | 3.2 | 540 | － | 0.03 | － | 1 | 200 | メーカー標準 | － | | | | | | | 0.086 | 0.059 | | 1 | 1F　更衣室2(女) | |
| MAC－SK1　－4 | | ビル用マルチ室内機　壁掛型 | 2.8 | 3.2 | 570 | － | 0.03 | － | 1 | 200 | メーカー標準 | － | | | | | | | 0.025 | 0.025 | | 1 | 1F　更衣室1(男) | |
| MAC－SK1　－5 | | ビル用マルチ室内機　高天井カセット形(1方向) | 2.8 | 3.2 | 720 | － | 0.03 | － | 1 | 200 | メーカー標準 | － | | | | | | | 0.048 | 0.037 | | 1 | 1F　宿直室 | |
| MAC－SK1　－6 | | ビル用マルチ室内機　天井カセット形（2方向） | 4.5 | 5.0 | 660 | － | 0.03 | － | 1 | 200 | メーカー標準 | － | | | | | | | 0.098 | 0.072 | | 1 | 1F　給湯室 | |
| MAC－S3 | | ビル用マルチ室外機　冷暖切替型　12HP | 33.5 | 37.5 | | | | | | | | | 0.75 | 3.1+4.3 | 3 | 200 | 75 | 41 | 10.3 | 11.2 | | 1 | 2F屋上　設備スペース | CU-P335UXP4A |
| MAC－SY1　－3 | | ビル用マルチ室内機　天井カセット形（2方向） | 5.6 | 6.3 | 660 | － | 0.03 | － | 1 | 200 | メーカー標準 | － | | | | | | | 0.05 | 0.072 | | 7 | 1F　ホール,EVホール,廊下 | |
| MAC－SY1　－4 | | ビル用マルチ室内機　天井カセット形（2方向） | 3.6 | 4.2 | 540 | － | 0.03 | － | 1 | 200 | メーカー標準 | － | | | | | | | 0.086 | 0.059 | | 1 | 1F　脱衣室 | |
| MAC－S4 | | ビル用マルチ室外機　冷暖切替型　5HP | 14.0 | 16.0 | | | | | | | | | 0.12 | 3.29 | 3 | 200 | 30 | 18 | 4.15 | 4.43 | | 1 | 2F屋上　設備スペース | CU-P140UL4 |
| MAC－SY2　－2 | | ビル用マルチ室内機　天井カセット形（2方向） | 3.6 | 4.2 | 540 | － | 0.03 | － | 1 | 200 | メーカー標準 | － | | | | | | | 0.086 | 0.059 | | 1 | 2F　パントリー | |
| MAC－SY2　－3 | | ビル用マルチ室内機　天井カセット形（4方向） | 5.6 | 6.3 | 990 | － | 0.06 | － | 1 | 200 | メーカー標準 | － | | | | | | | 0.025 | 0.025 | | 2 | 2F　多目的ホール | |
| MAC－S5 | | ビル用マルチ室外機　冷暖切替型　10HP | 28.0 | 31.5 | | | | | | | | | 0.75 | 2.9+3.8 | 3 | 200 | 75 | 33 | 9.06 | 8.66 | | 1 | 2F屋上　設備スペース | CU-P280UXP4A |
| MAC－SY2　－1 | | ビル用マルチ室内機　天井カセット形（2方向） | 2.2 | 2.5 | 480 | － | 0.03 | － | 1 | 200 | メーカー標準 | － | | | | | | | 0.08 | 0.054 | | 1 | 2F　事務室 | |
| MAC－SY2　－2 | | ビル用マルチ室内機　天井カセット形（2方向） | 3.6 | 4.2 | 540 | － | 0.03 | － | 1 | 200 | メーカー標準 | － | | | | | | | 0.086 | 0.059 | | 5 | 2F　EVホール、廊下 | |
| MAC－SY2　－4 | | ビル用マルチ室内機　高天井カセット形（1方向） | 2.8 | 3.2 | 720 | － | 0.03 | － | 1 | 200 | メーカー標準 | － | | | | | | | 0.048 | 0.037 | | 2 | 2F　管理人室、洗濯室 | |
| MAC－SY2　－5 | | ビル用マルチ室内機　壁掛型 | 2.8 | 3.2 | 570 | － | 0.03 | － | 1 | 200 | メーカー標準 | － | | | | | | | 0.025 | 0.025 | | 2 | 2F　脱衣大、脱衣小 | |
| RAC-SY1　－1 | 1F　居室系統 | ルームエアコン　壁掛型インバーター | 2.2 | 2.2 | 966 | － | － | － | 1 | 100 | メーカー標準 | － | － | 0.6 | － | － | 15 | 15.0 | 0.72 | 1.22 | | 30 | 1F　居室1～30 | CS-221DJ-W/S |
| RAC-SY2　－1 | 1F　居室系統 | ルームエアコン　壁掛型インバーター | 2.2 | 2.2 | 966 | － | － | － | 1 | 100 | メーカー標準 | － | － | 0.6 | － | － | 15 | 15.0 | 0.72 | 1.22 | | 20 | 2F　居室1～20 | CS-221DJ-W/S |
| ◆母子支援施設 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MAC－SB1 | 1F・2F　集会室系統 | ビル用マルチ室外機　冷暖切替型　10HP | 28.0 | 31.5 | | | | | | | | | 0.75 | 2.9+3.8 | 3 | 200 | 75 | 33 | 9.06 | 8.66 | | 1 | 2F屋上　設備スペース | CU-P280UXP4A |
| MAC－SB1　－1 | | ビル用マルチ室内機　天井カセット形（2方向） | 2.8 | 3.2 | 540 | － | 0.03 | － | 1 | 200 | メーカー標準 | － | | | | | | | 0.086 | 0.059 | | 2 | 1F・2F ホール・相談室 | |
| MAC－SB1　－2 | | ビル用マルチ室内機　天井カセット形（2方向） | 3.6 | 4.0 | 540 | － | 0.03 | － | 1 | 200 | メーカー標準 | － | | | | | | | 0.086 | 0.059 | | 4 | 2F　ホール・廊下 | |
| MAC－SB1　－3 | | ビル用マルチ室内機　天井カセット形（4方向） | 4.5 | 5.0 | 930 | － | 0.06 | － | 1 | 200 | メーカー標準 | － | | | | | | | 0.02 | 0.02 | | 2 | 1F　集会室 | |
| MAC－SB1　－4 | | ビル用マルチ室内機　天井カセット形（4方向） | 5.6 | 6.3 | 990 | － | 0.06 | － | 1 | 200 | メーカー標準 | － | | | | | | | 0.025 | 0.025 | | 1 | 2F　学習室 | |
| RAC-SB2　－1 | 2F　母子室系統 | ルームエアコン　壁掛型インバーター | 2.2 | 2.2 | 966 | － | － | － | 1 | 100 | メーカー標準 | － | － | 0.6 | － | － | 15 | 15.0 | 0.72 | 1.22 | | 3 | 2F　母子室、9・10 洋室 一時保護室　洋室 | CS-221DJ-W/S |
| RAC-SB2　－2 | 2F　母子室系統 | ルームエアコン　壁掛型インバーター | 2.8 | 3.6 | 960 | － | － | － | 1 | 100 | メーカー標準 | － | － | 0.75 | － | － | 15 | 15.0 | 0.83 | 1.44 | | 6 | 2F　母子室1、2～6　洋室 | CS-281DJ-W/S |
| RAC-SB2　－3 | 2F　母子室系統 | ルームエアコン　壁掛型インバーター | 3.6 | 4.2 | 984 | － | － | － | 1 | 200 | メーカー標準 | － | － | 1.1 | － | － | 15 | 15.0 | 1.55 | 2.12 | | 4 | 2F　母子室7、8　洋室 | CS-361DJ2-W/S |
| 【かよいのエリア】 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ◆共用部 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MAC－KK1 | 1F　共用事務室系統 | ビル用マルチ室外機　冷暖切替型　18HP | 50.0 | 56.0 | | | | | | | | | 0.75+0.75 | 2.9+3.8+4.5 | 3 | 200 | 100 | 55 | 15.4 | 15.1 | | 1 | 2F屋上　設備スペース | PA-P500UXP4A |
| MAC－KK1　－1 | | ビル用マルチ室内機　天井カセット形（2方向） | 2.2 | 2.5 | 480 | － | 0.03 | － | 1 | 200 | メーカー標準 | － | | | | | | | 0.08 | 0.054 | | 2 | 1F　相談室、医務室 | |
| MAC－KK1　－2 | | ビル用マルチ室内機　天井カセット形（1方向） | 2.8 | 3.2 | 720 | － | 0.03 | － | 1 | 200 | メーカー標準 | － | | | | | | | 0.048 | 0.038 | | 2 | 1F　更衣室1、静養室 | |
| MAC－KK1　－3 | | ビル用マルチ室内機　天井カセット形（2方向） | 4.5 | 5.0 | 660 | － | 0.03 | － | 1 | 200 | メーカー標準 | － | | | | | | | 0.098 | 0.072 | | 2 | 1F　ランチルーム、更衣室2 | |
| MAC－KK1　－4 | | ビル用マルチ室内機　天井カセット形（2方向） | 5.6 | 6.3 | 660 | － | 0.03 | － | 1 | 200 | メーカー標準 | － | | | | | | | 0.098 | 0.072 | | 3 | 1F　休憩、ホール・廊下 | |
| MAC－KK1　－5 | | ビル用マルチ室内機　天井カセット形（4方向） | 8.0 | 9.0 | 1350 | － | 0.06 | － | 1 | 200 | メーカー標準 | － | | | | | | | 0.04 | 0.04 | | 3 | 1F　共用事務室 | |

※自家発エリアによる系統変更
※室内・外機容量比変更
※DKルームエアコン取り止めによる変更
※メーカー確定による型番変更
※メーカー製品ラインナップによる変更

| 訂正事項 | 年月日 | 担当 |
|---|---|---|
| | ・・ | |
| | ・・ | |
| | ・・ | |
| | ・・ | |
| | ・・ | |

**大和リース株式会社**
三重支店　一級建築士事務所
一級建築士事務所　三重県知事登録第1-805号

照査：田中
担当：小坂井

代表となる設計者
大和リース株式会社　三重支店
一級建築士　大臣登録第335745号
田中　孝幸

構造設計一級建築士

法適合確認結果等
構造関係規定に適合する事を確認した。
確認した範囲等：構造図一式、構造計算書一式

設備設計一級建築士
設備設計一級建築士　第5355号
小坂井　勇治

法適合確認結果等
設備関係規定に適合する事を確認した。
確認した範囲等：設備図一式

工事名称：（仮称）多世代共生型施設新築工事
図面名称：空調機器表1
縮尺：A1:N.S　A3:N.S
作成年月日：2021・6・30
依頼番号：-
図面番号：%f4

受領印
年　月　日