

消防用設備保守点検業務仕様書(年間)

1. 設置場所

多度すこやかセンター(桑名市多度町多度一丁目1番地1)

- ・保健センター・老人福祉センター・デイサービスセンター・身体障害者デイサービスセンター
- ・RC造 地上2階
- ・延面積 3185.01㎡

2. 設備内容

別紙設備明細参照

3. 点検目的

消防法第17条の3の3の規定による同施行規則第31条の4及び消防庁告示第3号第2項、第3項及び第4項の点検を行い、本設備の機能を保持する。

4. 点検内容

①総合点検

②外観、機能点検

上記の各点検を年1回行うものとする。

5. 報告

点検の都度、報告書を提出すること。

6. 不時の事故や故障等により当会より要請があれば、直ちに技術員を派遣して修理、調整を行わなければならない。

7. 点検業務に必要な材料は原則として、業者の負担とする。

8. その他関係法令、条例等を遵守すること。

9. 契約期間 令和4年4月1日から令和5年3月31日までの12ヶ月とする。

多度すこやかセンター消防設備明細

	品名/仕様	数量	単位	摘要
消火器具	粉末（ABC）消火器 10 型	2 5	本	
屋内消火栓設備	屋内消火栓ポンプ	1	台	ポンプ 川本製作所 KTK-406×2S-C3.7TB 電動機 富士電機 MRH6115K
	屋内消火栓箱等	4	基	
自動火災報知設備	受信機（複合）P 型 1 級	1	台	30 窓
	表示機	1	台	
	差動式スポット感知器	6 8	個	
	定温式スポット感知器	2 1	個	
	煙式光電式スポット感知器	2 2	個	
	発信機	5	個	
	表示灯	5	個	
非常警報器具及び設備	非常放送アンプ	1	台	
	スピーカー	7 2	個	
誘導灯及び誘導標識	通路誘導灯	2 1	個	
	誘導灯用煙感知器	3	個	
	誘導灯用信号装置	1	台	
防火扉・シャッター設備	自動起動装置 光電式煙感知器（防排煙用）	6	個	2 階中央シャッター 1 階防火戸 2 階防火戸
	自動開錠装置 防火戸用リリース	2	個	1 階防火戸 2 階防火戸
	自動開錠装置 シャッター用リリース	1	個	2 階中央シャッター